


Husets energianvändning



Energideklaration för Ljusnevägen 2, 4, 6 Bagarmossen

■ Detta hus använder 88 kWh/m² och år, varav el 25 kWh/m²

Liknande hus 99 □ 121 kWh/m² och år, nya hus 90 kWh/m²

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

■ Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren

Se även: □□□.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2013-05-24 av:

Hans □etterholm , Lönn Energi-Konsult AB

■tgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.